

с. Агаповка

(место составления акта)

510
«11» августа 2020 г.

(дата составления акта)

«15» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 77

По адресу: Агаповский район, ж/д ст. п. Буранная, ул. Элеваторная, д.№1/1 на основании распоряжения от 04 августа 2020 г. № 77 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» ст. Буранная

Дата и время проведения проверки:

«10» августа 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«11» августа 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 3 часа

Акт составлен Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам УНДЦПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) заведующая МЛОУ «Детский сад Теремок» ст. Буранная Шкитина В.В.05.08.2020 года

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласовано 05.08.2020 №77.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ОНДЦПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам по пожарному надзору Лада Л.В.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МЛОУ «Детский сад «Теремок» ст. Буранная Шкитина В.В.

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» ст. Буранная представляет собой одноэтажное строение 3-ей степени огнестойкости. Введенного в эксплуатацию 1959 году, площадью 408,8 кв. м. Фундамент – бутобетонный, наружные стены шлакоблочные, перегородки шлакоблочные, перекрытия деревянное оштукатуренное, кровля металлическая по деревянной обработке. Конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом. Освещение электрическое, отопление автономное электрическое водяное. Подъезды к зданию свободны (с восточной стороны). На окнах металлические решетки отсутствуют. На путях эвакуации отсутствуют перепады высот, решетки, турникеты, двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами. Количество эвакуационных выходов три. Центральный вход тамбурного типа, расположен с северной стороны детского сада. Наружная дверь центрального входа одностворчатая, распашная, цельнометаллическая, с внутренним замком. Два запасных входа/выхода. Один расположен с южной стороны здания, второй вход с восточной стороны здания. Двери запасных выходов двухстворчатые металлические с замками и внутренними щеколдами.

План эвакуации соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре 2 типа. Установлен приемно-контрольный прибор «АПС«Гранит -5» - 1 шт, помещения защищены пожарными извещателями 2шт. мощностью 12вт (Маяк-12-КП,) световое табло «Выход» - 3 шт. Автоматическая пожарная сигнализация исправна, обслуживается ООО Пожарный центр «Исполин», договор № 80/119 от 25.01.2019 года. Приемно-контрольный прибор установлен в коридоре у центрального входа. Персонал ознакомлен с инструкцией по эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации. Здание оборудовано системой ПАК «Стрелец-Мониторинг», позволяющее дублировать сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, обслуживается ООО ИТЦ «СпецМонтаж», договор № 32/1 от 20.06.2019 года. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно расчетному количеству: ОП-4 – 5 шт. На огнетушителе имеется журнал учета первичных средств пожаротушения, паспорта, каждому огнетушителю присвоен порядковый номер и нанесен на корпус белой краской. Огнетушители размещаются на видных местах, но не выше 1,5 метров от уровня пола до дна огнетушителя. Разработана инструкция о действиях персонала на случай возникновения пожара. Противопожарный инструктаж с работниками проведен 16 и 17 декабря 2019 года. Численность

детей составляет 38 человек, обслуживающего персонала 12 человек. Удаленность объекта от ПСЧ 67 ФГКУ «2 ОФПС России по Челябинской области» составляет 20 километров.

В ходе проведения проверки предписание №6/1/1 от 22.01.2020 г. выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Виктор / В. В. Шкитина
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор ОНДиПР по Агаповскому,
Кизильскому и Нагайбакскому районам
по пожарному надзору Лада Лариса Владимировна

«11» августа 2020 года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок»
Шкитина В.В.



« 11 » 08 2020 г. Виктор
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской области 239-99-99;