

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 6

По адресу: Агаповский район, п. Буранная, ж/д ст, ул. Элеваторная, д. №1/1 на основании распоряжения от 09 января 2020 г. № 6 была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» ст. Буранная

Дата и время проведения проверки:

«17» января 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«22» января 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 3 часа

Акт составлен Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) заведующая МДОУ «Детский сад Теремок» ст. Буранная Шкитина В.В. 09.01.2020 года ✓ Визит - 22.01.2020

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: без согласования.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам по пожарному надзору Шахова Н.А.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» ст. Буранная Шкитина В.В.

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» ст. Буранная представляет собой одноэтажное строение 3-ей степени огнестойкости. Введенного в эксплуатацию 1959 году, площадью 408,8 кв. м. Фундамент – бутобетонный, наружные стены шлакоблочные, перегородки шлакоблочные, перекрытия деревянные оштукатуренные, кровля металлическая по деревянной обработке. Конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом. Освещение электрическое, отопление автономное электрическое водяное. Подъезды к зданию свободны (с восточной стороны). На окнах металлические решетки отсутствуют. На путях эвакуации отсутствуют перепады высот, решетки, турникеты, двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами. Количество эвакуационных выходов три. Центральный вход тамбурного типа, расположен с северной стороны детского сада. Наружная дверь центрального входа одностворчатая, распашная, цельнометаллическая, с внутренним замком. Два запасных входа/выхода. Один расположен с южной стороны здания, второй вход с восточной стороны здания. Двери запасных выходов двухстворчатые металлические с замками и внутренними щеколдами.

План эвакуации соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре 2 типа. Установлен приемно-контрольный прибор «АПС «Гранит -5» - 1 шт, помещения защищены пожарными извещателями 2шт. мощностью 12вт (Маяк-12-КП,) световое табло «Выход» - 3 шт. Автоматическая пожарная сигнализация исправна, обслуживается ООО Пожарный центр «Исполин», договор № 80/119 от 25.01.2019 года. Приемно-контрольный прибор установлен в коридоре у центрального входа. Персонал ознакомлен с инструкцией по эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации. Здание оборудовано системой ПАК «Стрелец-Мониторинг», позволяющее дублировать сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, обслуживается ООО ИТЦ «СпецМонтаж», договор № 32/1 от 20.06.2019 года. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно расчетному количеству: ОП-4 – 5 шт. На огнетушителе имеется журнал учета первичных средств пожаротушения, паспорта. каждому огнетушителю присвоен порядковый номер и нанесен на корпус белой краской. Огнетушители размещаются на видных местах, но не выше 1,5 метров от уровня пола до дна огнетушителя. Разработана инструкция о действиях персонала на случай возникновения

пожара. Противопожарный инструктаж с работниками проведен 16 и 17 декабря 2019 года. Численность детей составляет 38 человек, обслуживающего персонала 12 человек. Удаленность объекта от ПСЧ 67 ФГКУ «2 ОФПС России по Челябинской области» составляет 20 километров.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:


1. На объекте защиты руководитель организации допустил использование кабелей для пожарной сигнализации, которые не соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003, НПБ 248-97). **Основание: СП 6.13130.2009, п. 4.1;**

2. На объекте защиты, руководитель не обеспечил, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). **Основание: ППР в РФ п. 63;**

3. На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в специальном журнале произвольной формы. **Основание: Постановление правительства РФ № 390 п. 478**

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 6/1/1 от 22.01.2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам по пожарному надзору Шахова Наталья Альбертовна

«22» января 2020 года


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» Шкитина В.В.

«22» 01 2020 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской области 239-99-99;