



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» СТ.БУРАННАЯ
(МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» СТ. БУРАННАЯ)

Экспертная ул., д.№1/1 п. Буранная, жд ст. Челябинская область, Агаповский муниципальный район, 457411

тел.:8 (35140) 97 3 25 e- mail: teremokagap@mail.ru

Мероприятия
по выполнению Предписания № 6/1/1 от 22.01.2020 г
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

№	Вид нарушений, выявленных в ходе проверки	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного и правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Результат мероприятий, полнота устранения нарушения	Причина не исполнения
1.	Запретить использование кабелей для пожарной сигнализации, которые не соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003, НП 248-97	СП 6.13130.2009, п.4.1	14.07.2020	Проведен монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в МДОУ «Детский сад «Теремок» ст. Буранная -ДОГОВОР на выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре № 37 от 07.07.2020 -АКТ приемки выполненных работ № 33/1 от 14.07.2020 г -АКТ проверки качества выполненных работ по монтажу АПС и систем оповещения людей о пожаре №1 от 14.07.2020 г	
2.	Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем	ППР в РФп.63	Немедленно	Заключены договоры с ООО «ИТЦ «СпецМонтаж» на обслуживание систем АПС) и оповещения людей о пожаре (Договор № 27/АПС от 09.01.2020)	

	оповещения людей о пожаре и управлении эвакуации).			и РСПИ «Стрелец-Мониторинг» (Договор №32/1 от 01.07.2020)	
3.	Обеспечить объект защиты журналом учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в специальном журнале произвольной формы.	ППР в РФ п.478	немедленно	Заведен журнал осмотра огнетушителей	

Заведующий

(В.В. Шкитина)

15.07.2020 г

