

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому
Нагайбакскому районам УНДиПР

Главного управления МЧС России по Челябинской области

с. Агаповка, ул. Правобережная, 3/1 тел. (35140) 2-12-39, E-mail: OND15_Agapovka@mail.ru

Предписание № 6/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Теремок"

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного

Инспектора ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам по пожарному надзору № 6

от « 09 » января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в с 15 ч 00 мин. в период

« 17 » января 2020 г. по 14 ч 00 мин. « 22 » января 2020

проведена проверка

Государственным инспектором ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам Шаховой Н.А.

Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Теремок"

расположенного по адресу, Агаповский район, п. Буранная, ж/д ст, ул. Элеваторная, д.№1/1

совместно с заведующей МДОУ «Детский сад «Теремок» Шкутина В.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнено)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Запретить использование кабелей для пожарной сигнализации, которые не соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003, НПБ 248-97).	СП 6.13130.2009, п. 4.1;	01.07.20г	
2	Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	ППР в РФ п. 63	01.07.20г	
3	Обеспечить объекте защиты журналом учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в специальном журнале произвольной формы.	ППР в РФ п. 478	01.07.20г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организации должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии

законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам административных правонарушений главному государственному инспектору ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагйбакскому районам по пожарному надзору УНД Главного управления МЧС России Челябинской области. Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту). Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору **01.07.2020 года**.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в долевом государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагйбакскому районам по пожарному надзору Шахова Наталья Альбертовна



« 12 » января 2020 года

Предписание для исполнения получил:

В. В. Шкитина

(подпись)

« 12 » 01 2020 г.

Заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» Шкитина В.В.