



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» СТ.БУРАННАЯ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ  
(МДОУ Д/С «ТЕРЕМОК» СТ. БУРАННАЯ)

Элеваторная ул., д.1/1 п. Буранная жд ст. Челябинская область, Агаповский муниципальный район, 457411

тел.:8 (35140) 97 3 25 e- mail: teremokagap@mail.ru

Государственному инспектору  
ОДН № 15 по пожарному надзору  
Федосовой О.С.

**ОТВЕТ**  
**по выполнению Предписания № 127/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**  
**МДОУ д/с «Теремок» ст. Буранная**

№	Вид нарушений, выявленных в ходе проверки	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного и правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Результат мероприятий, полнота устранения нарушения	Причина не исполнения
1.	Обеспечить дублирование сигналов и извещение о пожаре, передаваемое в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автономном режиме без участия персонала объекта и любых организаций, (или) транслирующих эти сигналы.	П. 7 ст.83 ФЗ-123 от 22.07.2008; СП 5.13130.2009 п. 14.4; ППР в РФ от 25.04.2012 п.61	октябрь 2015 г	Установлен РСПИ «Стрелец-Мониторинг» 02.10.2015, но не подключен	Отправлено письмо начальнику ГУ МЧС России Буренко Ю.Н. на подключение объектовой станции РСПИ «Стрелец-Мониторинг в МДОУ д/с «Теремок» ст. Буранная 03.10.2015 г Отправлена в ООО «Атач» информационная карта для подключения «Стрелец-Мониторинг»
2.	Выполнить декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями	Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 г №91 п.9 прил.2 п.16 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности; п.6 ст.64 ФЗ №123 от	Октябрь 20015 г	Выполнено разработана пожарная декларация в соответствии с требованиями	

		22.07.2008 г			
3.	Убрать с путей эвакуации горючий материал (линолеум)	Осн. п.7 ст. 134 ФЗ №123 от 22.07.2008	немедленно	Выполнено Линолеум демонтирован 22.09.2015 г	
4.	Руководителю пройти противопожарный инструктаж по специальной программе в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности работников организаций» зарегистрированного в Минюсте РФ 21.01.2008 г регистрационный №10938	ФЗ 123 от 22.07.2008 г ст.151; п.3ППР в РФ от 25.04.2012 г	Сентябрь 2015 г	Выполнено Пройден 24.09.2015 г Сертификат Рег. №640	
5.	Выполнить в детском саду на путях эвакуации аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95, в проходах и на лестницах служащих для эвакуации людей при числе эвакуирующихся более 50 человек	Ст.; ФЗ №123 от 22.07.2008; п.4.3.1. СП 1.13130-2009; п.77.74 СНиП 23-05-95*	Октябрь 2015	Выполнено. Установлено аварийное освещение на путях эвакуации 01.10.2015г Акт 111/У от 02.10.2015 г	

Заведующий

(В.В. Шкитина)

27.10.2015 г

