



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Челябинской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091. тел. (8351) 263-41-41 (351)239-70-45,
факс (351)264-78-57, E-mail: gpn@blaze.uu.ru.

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности № 15

(наименование органа государственного надзора)

с. Агаповка, ул. Октябрьская, 47 «А», т./ф. (35140) 2-12-39, E-mail: ond15_Agapovka@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 127 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
детский сад «Теремок»

Законному представителю юридического лица – заведующий МДОУ детский сад «Теремок»

Шкитиной Валентине Васильевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Отдела надзорной деятельности № 15

по пожарному надзору № 127

(наименование органа ГПН)

от « 03 » сентября 2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин.

« 11 » сентября 2015 г. по 11 ч 30 мин. « 21 » сентября 2015 г.

проведена плановая, выездная проверка инспектором - государственным инспектором Отдела
надзорной деятельности № 15 по пожарному надзору Тыриной Инной Алексеевной

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок», далее МДОУ
детский сад «Теремок», расположенного по адресу: Челябинская область, Агаповский район,
ж/д ст. Буранная, ул. Элеваторная, 1/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующий МДОУ детский сад «Теремок» Шкитиной Валентиной Васильевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|------------------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Обеспечить дублирование сигналов и извещение о пожаре, передаваемое в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автономном режиме без участия персонала объекта и любых организаций, (или) транслирующих эти сигналы. | Осн.: - п. 7 ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.2008; СП 5.13130.2009 п. 14.4; ППР в РФ от 25.04.2012 п.61 | 10.03.2016 г. | |
| 2. | Выполнить декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями. | Осн.: - Приказ МЧС РФ от 24.02.2009г. №91 п.9 прил. 2 п.16 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»; - п.6 ст.64 ФЗ № 123 от 22.07.2008 | 10.03.2016 г. | |
| 3. | Убрать с путей эвакуации горючий материал (линолеум). | Осн.: - п. 7 ст. 134, ФЗ № 123 от 22.07.2008; | 10.03.2016 г. | |
| 4. | Руководителю пройти противопожарный инструктаж по специальной программе в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности работников организаций» Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 г. регистрационный № 10938. | Осн.: - ФЗ 123 от 22.07.2008г. ст. 151; - п.3 ППР в РФ от 25.04.2012 | 10.03.2016 г. | |
| 5. | Выполнить в детском саду на путях эвакуации аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей при числе эвакуирующихся более 50 человек | Осн.: - ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008; - п. 4.3.1 СП 1.13130-2009; - п. 7.74 СНиП 23-05-95* | 10.03.2016 г. | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНД №15 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Баранову К.Е. по адресу: Челябинская область, с. Агаповка, ул. Октябрьская, 47 «А» в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 года).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор–государственный инспектор
ОНД № 15 по пожарному надзору Тырина И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«21» сентября 20 15 г.

М.И.П.*



Предписание для исполнения получил:

Искит Заведующая МДОУ детский сад «Теремок» Шкитина В.В.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«21» сентября 20 15 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Копия предписания направлена _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99
Телефон «Доверия» Уральского Регионального Центра 8 (343) 371-99-99
Телефон «Доверия» ДНД МЧС РФ 8 (495) 449-99-99